

Fekalinės k.
(Kommunikacija)Šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (309) 154 KORTELE

Vilnius
(Miestas)J. Sruočius
(Gatvė)


108-C-11

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ketinis	650		154.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.		0.00	154.53	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dūgnas		beton	1500	4.81	149.72	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus		
				Apačia	5.02	149.51
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	5.02	149.51
	Nr. 3	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.28	151.25
	Nr. 3a	plien.	200	Viršus		
				Apačia	4.98	149.55
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91-31.5.54..
		Sudarė	K25 Petras			
			(parašas) (pavardė)			
		Patikrino	[Signature]			
			(parašas) (pavardė)			
						1993. m. V. mėn. 03 d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)