119 ITI 182c

Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr.(XIV) 11 KORTELĖ 108-C-15
(įrenginio pavadinimas) (abrise) (plane) (planšeto nomenklatūra)

1992 | Vilnius | Gilužių I m.r.
(įrenginio pastatymo metai) | (miestas) | (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		A-154.22
Žemė			0.0	154.22
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.		3.67	150.55

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Skersmenys mm	Atst.nuo dugno m	Altitudės
1	1-2	kait.vand.	pl	90(100), 90(100)		
	3-4	šildymas	pl	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	pl	175(200)		
	6	rysių k				
	7	auksto	j.e.k.			
2	1-2	kait. vand.	pl	50(70), 50(70)		
	3-4	šildymas	pl	50(70), 40(50)		
	5	vandent.	pl	40(50)		
	6	rysių k.				
	7	žemas	j.e.k.			
3	1-2	kait. vand.	pl	80(89), 80(89)		
	3-4	šildymas	pl	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	pl	125(150)		
	6	rysių k.				
	7	auksto	j.e.k.			
	8	žemas	j.e.k.			
4	1	vand.	pl	175(200)		

Lipynės — (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) B - 154.34

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5154

Sudarė	Sirvys (pavardė)	(parašas)
Patikrino	(pavardė)	(parašas)

1983 m. 02 mėn. ___ d.
(įrenginio tyrinėjimo data)