

Praeinamojo kolektoriaus Kamero Nr. (VI) 22
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-7
(planšeto nomenklatura)



1992
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Giluzių I m.t.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:





PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm		Atst.nuo dangčio m		Altitudės	
Dangtis		ket.		650				A-158.65	
Žemė						0.0		158.65	
Sienos		bet.							
Dugnas		bet.		3.70 x 5.90		4.03		154.62	

Pidv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst.nuo dugno m	
1	1-2	karšt.vand.	pl	125(130), 125(130)		
	3-4	šiluminė	pl	125(130), 70(86)		
	5	vand.	pl	175(200)		
	6	tyšų kab.				
	7.	žemės it.d.k.				
2	1-2	karšt.vand.	pl	40(50), 40(50)		
	3-4	šiluminė	pl	50(65), 40(50)		
	5	vandent.	pl	125(150)		
	6	tyšų kab.				
	7.8	žemės it.d.k.		žemės it.d.k.		
3	1-2	karšt.vand.	pl	70(76), 70(76)		
	3-4	šiluminė	pl	70(80), 40(50)		
	5	vandent.	pl	175(200)		
	6	tyšų kab.				
	7	žemės it.d.k.				
4	1-2	karšt.vand.	pl	70(86), 70(76)		
	3-4	šiluminė	pl	70(76), 50(56)		
	5	vandent.	pl	90(100)		
	6	tyšų kab.				
	7	žemės it.d.k.				

Lipynės <u>Kopėcios</u> (medžiaga, kiekis)		
Ar yra dujų? _____		
Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus		
2) B- 158,58		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-3/5154</u>		
Sudarė	<u>Sireys</u>	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)
19 <u>93</u> m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)		