

121




<u>F. kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>6</u>) <u>127</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Taikos</u> (Gatvė)	<u>109-A-14</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167,04	
Žemė			0	167,04	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	4,00	163,04	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 4,18	162,86
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 4,19	162,85
	Nr. 3	ket.	150	Viršus Apačia 2,15	164,89
	Nr. 4	ket.	150	Viršus Apačia 4,09	162,95
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.3.3476</u>
					Sudarė <u>Quay</u> <u>Černiauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alkys</u> (parašas) (pavardė)
					1984 m. 29. mėn. 30 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)