

24

ITI Nr. 91




Fek. kanal. šul. Nr. (102) 163 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

VILNIUS Viršuliškis II mr. 109-D-7
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIUOIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 10 metr. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		170.56	Ar yra vandens?
Žemė		gr.		0.0	170.56	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	4.23	166.33	
Vamzdžiai	Nr. 1 ^a	ker.	150	Viršus Apačia 4.31	166.25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01/3/1560. Sudarė <u>A. Lazickas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. Šturmaitis</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. IV ... mėn. 6. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	asb.	200	Viršus Apačia 4.33	166.23	
	Nr. 3	asb.	200	Viršus Apačia 4.30	166.26	
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia 2.95	167.61	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		