

<u>F. Kanalizacija</u>			Nr. (<u>70</u>) <u>217</u>		KORTELE
(Komunikacija)			(Inginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>			<u>Sėkimo's Taryb</u>		<u>110-A-11</u>
(Miestas)			(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>ge 15</u>
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>170.34</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				<u>0.00</u>	<u>170.34</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>6.70</u>	<u>163.64</u>	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus		
				Apačia	<u>6.76</u>	<u>163.38</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus		
				Apačia	<u>6.76</u>	<u>163.38</u>
	Nr. 3	<u>asbe</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.54</u>	<u>166.80</u>
	Nr. 3a	<u>asbe</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>6.75</u>	<u>163.59</u>
	Nr. 4	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>6.82</u>	<u>163.52</u>
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>110-A-11</u>	
Sudarė <u>...</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>...</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>81</u> m. <u>02</u> mėn. d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	