

<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>169</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sestkinės</u> (Gatvė)	<u>110-A-4</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		165.96	
Žemė			0.0	165.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.26	163.70	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 2.36	163.60
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.38	163.58
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/1354

Sudarė Quay (parašas)

Patikrino Čirklyz (parašas)

19.88 m. mėn. 23 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)