

<u>F. kanalizacija</u>		Nr. () <u>24</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Ulinius</u>		<u>Sėškinės tūmė</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>110-A-6</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kel	650		167.90	
Žemė			0 00	167.90	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	3.06	164.84	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 3.15	164.75
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3.17	164.73
	Nr. 3	kel	100	Viršus Apačia 1.75	165.11
	Nr. 3 ^a	kel	100	Viršus Apačia 3.16	164.74
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/1978...</u>	
Sudarė	<u>L. V. V. V.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1981. m. ... <u>XII</u> ... mėn. <u>23</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	