

F. kanalizacija

Nr. (24) 94 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Amysčiai

(Miestas) (Gavė)

3712 110-0-1

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel. 8 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	650		158.62	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	158.62	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos	
Dūgnas	bet	1000	3.06	155.56		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.15	155.47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.15	155.47	
	Nr. 3	asbe	200	Viršus Apačia 2.79	155.83	Objekto Nr. 91-3/1738....
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Vytautas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		197.9 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)