

Vandens tiekimo (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) Nr. (13) 96 KORTELEŽ

vilnius (Miestas) *Paribio* (Gatvė) 3718 110-D-9

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRINŠIMO BRŽŪNYS 72

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... g. el. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kel	650		120.38	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	120.38	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	160 x 2.95	3.15	117.23	
Vamzdynai	Nr. 1	kel	200	Viršus 2.68 117.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-3/1738... Sudarė <i>infalimuseas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Alvydas Šturmaitis</i> (parašas) (pavardė) 197.7 m. ... 14 ... mėn. 20 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kel	200	Viršus 2.68 117.70	
	Nr. 3	kel	300	Viršus 2.73 117.65	
	Nr. 4	kel	50	Viršus 2.73 117.63	
	Nr. 5	kel	300	Viršus 2.73 117.65	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	