Водопровод — šulinys
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (21) ~~154~~ KORTELĖ

Вильнюс — Дзиры
(Miestas) (Gatvė)

~~2474~~ III-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštinės
Dangtis	žv	0,65	B	113.78
Žemė	žvyras		0.00	113.78
Sienos	beton			
Dugnas	beton	1,91 x 1,98	3,13	110.65
Vamzdžiai Nr. 1	pl	150	Viršus 2,61	111.17
			Apačia	
Nr. 2	pl	150	Viršus 2,61	111.17
			Apačia	
Nr. 3	pl	150	Viršus 2,61	111.17
			Apačia	
Nr. 4	pl	150	Viršus 2,61	111.17
			Apačia	
Nr. 5			Viršus	
			Apačia	
Nr. 6			Viršus	
			Apačia	
Nr. 7	10		Viršus	
			Apačia	

Lipynės ..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? нет

Ar yra dujų? нет

Pastabos —

A) 113.81

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/1135

Sudarė (parašas) ŠEČKUS G.s.L. (pavardė)

Patikrino (parašas) Skvornaitis (pavardė)

1976 m. VIII mėn. 18 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Biržai, 2075, 15000—75