

15

ITI Nr. 91

<u>Fekalinė k. šulinys</u> (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)		Nr. (38) 165 KORTELE				
<u>N. Inius</u> (Miestas)		<u>Žalgirio</u> (Gatvė)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 metr. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketm	0.65		108.99	
Žemė		grunt		0.00	108.99	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.23	106.76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Keram	150	Viršus Apačia 239	106.60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Keram	150	Viršus Apačia 240	106.59	
	Nr. 3	Ketm	100	Viršus Apačia 212	106.87	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/1783. Sudarė <u>Art. Petrovskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						1980 m. ... 06 ... mėn 12 d. (Inginio tyrinėjimo data)