

F KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 231

KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

ROKANTIŠKIŲ
(Gatvė)




114-C-3
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis				215.50	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	1.50	1.27	214.23	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KST	100	Viršus Apačia 0.47	215.03
	Nr. 2	KST	100	Viršus Apačia 1.47	214.03
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3-5129...
					Sudarė <i>[Signature]</i> Misiukaitis (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> Jasikevičius (parašas) (pavardė)
					1994 m. ... 07 ... mėn 28 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)