

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Tako
(gatvė)

Kortelė Nr. 151

78/32-0126 (115-D-16)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

(0.00)

(0.76)

3

3'

1,2

1

3,3'


2


PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6063341.81

y= 591412.35

↑
Š



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis		KET	650	—		163.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0.00		163.53	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1000	2.43		161.10	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			LAS07
				Apačia	2.57	160.96	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	2.57	160.96	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.33	162.20	
	Nr.3'	PVC	160	Viršus			Objektas: Tako g. 5
				Apačia	2.44	161.09	
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
Nr.5			Viršus				
			Apačia				
Nr.6			Viršus			2017 m. 09 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				