

F. KANALIZACIJA

Nr. (15) 125 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

VILNIUS

ARIMAS

4238 116-C-6

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	640		163.19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	163.19	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	1.00	2.51	160.68	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	150	Viršus 2.60 Apačia 160.59	
	Nr. 2	Ket	150	Viršus 2.60 Apačia 160.59	
	Nr. 3	Ket	100	Viršus 2.30 Apačia 160.89	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-7-3888...
					Sudarė [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) [Signature] (pavardė)
					1976. m. ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)