F. kanalizacija
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. ( 8 ) 143 KORTELĖ

Vilnius — Šukervet
(Miestas) (Gatvė)

128-20-4
(Planšetės nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket | 650 | | | 156.20 |
| Žemė | | | 0.00 | | 156.20 |
| Sienos | bet | | | | |
| Dugnas | bet | 1000 | | 3.10 | 153.10 |
| Vamzdžiai Nr. 1 | ker | 150 | Viršus / Apačia | 3.20 | 153.00 |
| Nr. 2 | ker | 150 | Viršus / Apačia | 3.20 | 153.00 |
| Nr. 3 | ker | 150 | Viršus / Apačia | 2.18 | 154.02 |
| Nr. 3a | ker | 150 | Viršus / Apačia | 3.18 | 153.02 |
| Nr. 5 | | | Viršus / Apačia | | |
| Nr. 6 | | | Viršus / Apačia | | |
| Nr. 7 | | | Viršus / Apačia | | |

Lipynės gel 8
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3

Sudarė Vorpalis Kanuko
(parašas) (pavardė)

Patikrino Smiras
(parašas) (pavardė)

1976 m. X mėn. 5 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Biržiu, 20 5, 15000 -75