

<u>Vandentiekio</u> kameros		Nr. () <u>211</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>	<u>Karoliniškių</u>	<u>129-A-3</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynė
Dengtis	ket.	650		152,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	152,78	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	201x234	3,41	149,38	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 3,02	149,77
	Nr. 2	ket	150	Viršus 3,02	149,77
	Nr. 3	ket	65	Viršus 3,05	149,74
	Nr. 4	ket	65	Viršus 3,05	149,74
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>011-315.82</u>
					Sudarė <u>011-315.82</u> V. Jonušis (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197.4 m. ... 26 ... mėn. P. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)