

Fek. kanalizacija Šulinys (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (5) 135 KORTELE 130-A-5 (Planšeto nomenklatura)				
Vilnius (Miestas)		Blindžių (Gatvė)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		114.52	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		0.00	114.52	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	100	2.46	112.06	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2.53	111.94
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2.53	111.94
	Nr. 3	ket	150	Viršus Apačia	2.44	112.08
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. DK-3/2568...
Sudarė <i>gn</i> <i>Ue in</i> (parašas) (pavardė)						Patikrino <i>Alm</i> (parašas) (pavardė)
1973 m. 07. mėn. 08. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)						