

<u>F. Kanalicija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Latvių</u> (Gatvė)		Nr. (<u>3</u>) <u>27^a</u> KORTELE <u>130-FI-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynėsmet 5 lip..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		108,27	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastabos
Dugnas		Bet	100	2,28	105,99	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2,41	105,86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,42	105,85	
	Nr. 3	plastm	200	Viršus Apačia 2,21	106,06	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-9319
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė P. K. K. (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino J. K. K. (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1998. m. ... 10 ... mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)