

Vandentiekis kamara Nr. (4) 462 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius K. Požėlos 3782 130-B-15

(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

2MG MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopetės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketaus	640		A) 93,35	Ar yra vandens?
Žemė			0	93,35	Ar yra dujų?
Sienos	betono				Pastabos
Dūgnas	betono	2000 x 3600	245	90,90	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketaus	200	Viršus 1,90 91,45 Apačia 1,90 91,45	
	Nr. 2	ketaus	200	Viršus 1,90 91,45 Apačia 1,90 91,45	
	Nr. 3	ketaus	100	Viršus 1,90 91,45 Apačia 1,90 91,45	
	Nr. 4	ketaus	100	Viršus 1,90 91,45 Apačia 1,90 91,45	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-4-0881...

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1979 m. 12. ... mėn. 18 d.

(Inginio tyrinėjimo data)