

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Inginio pavadinimas)

Vykinto g.
(gatvė)


Kortelė Nr. () 85

130-04 (76/32-0224)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X= 6062159,89
Y= 580827,19

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 11 met.
Dangtis	KET	650	—	99,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	2,00	99,70	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1,00 x 1,00	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	ker 200	Viršus	—	AB 'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia	4,61 95,09	
	Nr.2	PE 225	Viršus	—	
			Apačia	4,63 95,07	
	Nr.3	ker 150	Viršus	—	Objektas: 01-2712691
			Apačia	4,03 95,61	
	Nr.4		Viršus	—	
			Apačia	—	
	Nr.5		Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.6		Viršus	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.7		Viršus	—	2011 m. 07 mėn. (Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia	—	