

Fekalinės kanalizacijos šulinėlio

Nr. (132) 121 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Kestučio

(Miestas)

(Gatvė)


130-D-5

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobė m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	400		96.43	Ar yra vandens?
Žemė		A		0.00	96.43	Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos Uponal 40T
Dugnas		PVC	400	4.90	91.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	Flexoren	235	Viršus Apačia 4.90	91.53	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	Flexoren	235	Viršus Apačia 4.90	91.53	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-10082
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė  Venclovas (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino  Jasiukavičius (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		2000 m. 11 mėn. 30 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)