

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.52

Vilnius
(Miestas)


J.Tumo-Vaižganto
(gatvė)

131-A-14 (76/32-0208)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes _____		
Dangtis		KET	650	—		96.40	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			96.40	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas		BET	1000	2.91		93.49	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ker	200	Viršus					
				Apačia	3.20	93.20			
	Nr.2	ker	200	Viršus					
				Apačia	3.20	93.20			
	Nr.3	ker.	150	Viršus					
				Apačia	1.73	94.67			
	Nr.4	asbc	200	Viršus			Objektas:		
				Apačia	2.94	93.46			
	Nr.5	PVC	110	Viršus			Sudarė		M. Dilba
				Apačia	1.52	94.88			(parašas)
	Nr.5a	PVC	110	Viršus					
				Apačia	2.80	93.60			
	Nr.6			Viršus			2014 m.07 mėn.23 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					