

F KANALIZACIJA				Nr. () <u>162</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>ŽVARTY</u>		<u>151-B-14</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		93.58	
Žemė	-		0.00	93.58	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET				Pastabos
					
					

Vamzdžiai	Nr.	Medžiaga	Diametras	Viršus		Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	
	Nr. 1	KET	200	2.79	90.79	Objekto Nr.	Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Name]</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 2	KET	250	2.72	90.79			
	Nr. 3	KET	150	2.63	90.95			
	Nr. 4	KET	100	2.62	90.96			
	Nr. 5	PL	32	1.47	92.11			
	Nr. 6	KET	150	2.75	90.83			
	Nr. 7							

Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Name]</u> (parašas) (pavardė)	19 <u>78</u> m. <u>03</u> mėn. <u>28</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
---	--