

F. KANALIZACIJA		Nr. (4) 187		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		V4-C-7	
VILNIUS		JAUNIMO		3798	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		103.30	
Žemė	-		0.00	103.30	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	1.00	3.89	99.41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia 3.59	99.71
	Nr. 2	KET	100	Viršus Apačia 3.59	99.71
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia 3.59	99.71
	Nr. 4	KER	200	Viršus Apačia 3.72	99.58
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 01-2-3412....	
Sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas) <i>[Signature]</i> (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) <i>[Signature]</i> (pavardė)
1984 m. mėn. 12 d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	