

<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija) <u>N. linijos</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Tiesos</u> (Gatvė)		Nr. () <u>193</u> <u>131-D-11</u> (Planšeto numeracija)		KORTELE	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		96,39	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		plyt.				Pastabos Papildyta.....	
Dugnas		plyt.	1,0 x 1,0	- 4,50	91,89	 00 10,21	
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b	1250 x 700	Viršus Apačia	4,93	91,46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 6152-9258..
	Nr. 2	-	1250 x 700	Viršus Apačia	4,93	91,46	
	Nr. 3	Ket	200	Viršus Apačia	4,80	91,59	
	Nr. 4	prc	160	Viršus Apačia	1,55	94,84	
	Nr. 40	prc	160	Viršus Apačia	4,44	91,95	
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
Sudarė						(parašas)	(pavardė)
Patikrino						(parašas)	(pavardė)
19.4.8 m. mėn. 3, d. (Įrenginio tyrinėjimo data)							