F. KANALIZACIJA (Komunikacija) | ŠULINYS (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (3) 180 KORTELĖ

VILNIUS (Miestas) | GEDIMINO PR (Gatvė) | 131-D-5 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketus	650			95.87
Žemė		beton		0.0		95.87
Sienos		—"—				
Dugnas		—"—	1000	2.44		93.43
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus		
				Apačia	2.78	93.09
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2.85	93.02
	Nr. 3	ketus	150	Viršus		
				Apačia	2.47	93.40
	Nr. 4	a/c	100	Viršus		
				Apačia	1.70	94.17
	Nr. 5	kabelis		Viršus	0.39	95.48
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....6..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....—.....

Ar yra dujų? .....—.....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr D135.03.1....

Sudarė: DZOTVINAS (parašas) (pavardė)

Patikrino: (parašas) (pavardė)

1985 m. ...03... mėn. ...d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)