

KF

(komunikacija)

šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Nr.

191^a


KORTELE

Vilnius
(miestas)PAHENKALNIO
(gatvė)131-D-5
(planšetų nomenklatūra)



Šulinto pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	850		101,32	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.05	98,27	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3,10 98,22
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3,10 98,22
	3	PVC	160	Viršus Apačia	1,35 99,97
	4	PVC	2x100	Viršus Apačia	1,55 99,77
	5	PVC	200	Viršus Apačia	1,90 99,72
	3 ^a	PVC	160	Viršus Apačia	2,60 98,72
	4 ^a	PVC	2x100	Viršus Apačia	2,40 98,92
5 ^a PVC 200 2,60 98,72					2004 05 31 (įrenginio tyrinėjimo data)

J. Salkausko
personalinė įmonė
tel. 8 286 80075

Objektas:

Sudarė

B. Karvelis
(v. pavardė)

Patikrino

J. Salkauskas
(v. pavardė)

(parašas)