FEK. KANALIZACIJOS — (Komunikacija)

ŠULINIO — (Įrenginio pavadinimas)

Nr.( ) 148 KORTELĖ

VILNIUS — (Miestas)

SROVĖS — (Gatvė)

132-D-10 — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		KET.	650			132.38
Žemė		gr.		0.00		132.38
Sienos		BET.				
Dugnas		BET.	1000	2.80		129.58
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.88	129.50
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.90	129.48
	Nr. 3	A/C	100	Viršus		
				Apačia	2.39	129.99
	Nr. 4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.85	129.53
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....5..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ....–.....

Ar yra dujų? ....–.....

Pastabos .....

.....

.....

B. Stankero PĮ

Objekto Nr. ...97-014....

Sudarė Moloč — (parašas) MOLOČAJEV (pavardė)

Patikrino Stank — (parašas) STANKERAS (pavardė)

199.7 m. ...01.... mėn 10. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)