

VANDENTIEKIO		ŠULINIO		Nr. () <u>235</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>145-D-10</u>			
GRIGIŠKĖS		SPALIO		(Planšto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>NET 4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		104,20	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	2000	2.02	102,18	Pastaba
Vandensiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1,68 Apačia 1	102,52	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1,68 Apačia	102,52	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>53-2-5771</u>		
Sudarė	<u>D. J.</u>	SAVICIUS (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	UBIŠINSKAS (parašas) (pavardė)
1991 m. ... mėn. ... d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		