



- 7 -

<u>F. KANALIZACIJA</u>		Nr. () <u>44</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>	(Miestas)	<u>147-A-11</u>	(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Malmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





x 21478.80
y 20724.60

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	640		88.76	
Žemė		-		0.00	88.76	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	15	3.10	85.66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g/bet	400	Viršus		
				Apačia	3.56	85.20
	Nr. 2	g/bet	400	Viršus		
				Apačia	3.56	85.20
	Nr. 3	ker	300	Viršus		
				Apačia	2.78	85.98
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-3522

Sudarė	<u>5/12/00 Mscu x</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>g-5 Paulaitis</u> (parašas) (pavardė)

197.6 m.4..... mėn. 19. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)