

<u>F. KANALIZACIJA</u>				Nr. (<u>27</u>) 80		KORTELE	
(Komunikacija)				(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>				<u>ARG</u>			
(Miestas)				(Gatvė)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				<u>147-D-14</u>			
				(Planšeto nomenklatūra)			

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		KET	640		133.31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	133.31	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET	100	1.00	132.31	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	150	Viršus Apačia 1.05	132.26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>147-D-14</u> ... Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MISURKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>KACINSKI</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>77</u> m. <u>XV</u> mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia 1.05	132.26	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		