

Priešgaisrinis vand.

kameros

Nr. (572) 202 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Miestas

IEC-3

147-2-9

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

Vertikalinis



Horizontalinis

 $x_A = 20276.88$ $x_B = 20276.05$ $y_A = 21028.67$ $y_B = 21027.73$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		130.18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	130.18	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	260x240	321	126.97	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	250	Viršus 2.68 Apačia 127.50	
	Nr. 2	-	250	Viršus 2.68 Apačia 127.50	
	Nr. 3	-	250	Viršus 2.68 Apačia 127.50	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 812.13.20
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)