Praeinamojo kolektoriaus *taškas* Nr.(*11*) *95* KORTELĖ *148-B-11*
(įrenginio pavadinimas) (abrise) (plane) (planšeto nomenklatūra)

(įrenginio pastatymo metai) *Vilnius* (miestas) *Architektų* (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	–	–		–
Žemė	–		–	–
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	2.10 × 2.00		145.01

Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst. nuo dugno m	
	1	šiluminė	plien.		0.41	145.42
	2	šiluminė	plien.		0.77	145.78
	3	šiluminė	plien.		1.10	146.11
	4	šiluminė	plien.		1.44	146.45
	5	vandent.	plien.		0.55	145.56
	6	šiluminė	plien.		0.72	145.73
	7	šiluminė	plien.		0.72	145.73
	8	Ryšių ir elektros			1.00	146.01
		kabeliai			1.47	146.48
	9	Kolektoriaus apšv.			1.49	146.50

Lipynės – (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? –

Pastabos: 1) Atstumai piūviuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

Inžinerinių sistemų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-18249

Sudarė	Petrauskas (pavardė)	(parašas)
Patikrino	Daunis (pavardė)	(parašas)

1987 m. 04 men. 1 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)

10