


Gamyb. vaudentiekis kameros Nr. () 112 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius TE-2 teritorija 149-D-16
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6(met.) (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		99.94	ir 2 laiptai
Žemė			0.00	99.94	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	4.60 x 2.38	4.00	95.94	Pastaba: kamara turi vidinį perdengimą
Vamzčiai	Nr. 1	plien.	800	Viršus 2.70 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-42814..
	Nr. 2	plien.	800	Viršus 2.70 Apačia	
	Nr. 3	plien.	800	Viršus 2.70 Apačia	
	Nr. 4	plien.	800	Viršus 2.70 Apačia	
	Nr. 5	el. kabeliai		Viršus 0.70 Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Sudarė					01-42814.. (parašas) (pavardė)
Patikrino					H. Tarnavskis (parašas) (pavardė)
2005 m. 01. 21. 2005 m. 01. 21. 2005 m. 01. 21.					(Inginio tyrinėjimo data)