


Praeinamojo kolektooriaus <u>kamera</u> Nr. () <u>15</u> (įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)	KORTELE <u>150-B-9</u> (planšeto nomenklatūra)
<u>1990</u> (įrenginio pastatymo metai)	<u>VILNIUS</u> (miestas)
	<u>Savanorių pr.</u> (gatvė)



KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	
Dangtis		ket.	650		126.16	
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	3.90 x 5.73	3.74	122.42	
Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m		
1	1	vand.	ket.	150	1.26	123.68
	2	vand.	- " -	150	0.79	123.21
	3	šil.	plien.	100	2.20	124.62
	4	šil.	- " -	100	1.75	124.17
	5	šil.	- " -	100	1.26	123.68
	6	šil.	- " -	100	0.79	123.21
	7	kabeliai			1.80	124.22
	8	kabeliai			2.18	124.60
2	1	šil.	plien.	100	2.20	124.62
	2	šil.	- " -	100	1.73	124.15
	3	šil.	- " -	100	1.24	123.66
	4	šil.	- " -	100	0.80	123.22
	5	vand.	ket.	150	0.80	123.22
	6	- " -	- " -	150	1.24	123.22
	7	kabeliai			2.13	124.55
	8	tel. kabelis				125.20
3	1-2	šil.	plien.	76	2.20	124.62

Lipynės 499
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? —

Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) B - 126.19

(pilnas šukšlų)

papildė D. Vebėra A. J.
obj. Nr.: 013/6055

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/6055

Sudarė

(pavardė)

(parašas)

Patikrino

(pavardė)

(parašas)

1995 m. 09 men. 06 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)