

32

150-C-2-4792

Forma T №—2

2

Šul. №№ 8	Vandentiekis	Rajonas Gatvė J-13 ušn, mee	Užsakymo №	!9 62 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25 M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		dangtis	dugnas	vamzdis		
		117.11	114.01	1-2-114.44 3-115.54		
A P R A Š Y M A S						
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	Ketinis	Magist.	d=150 ket gelež.		d= R. F	Naujas H=
Sienos	Plytų, betono	Prijung.	d=150 ket. gelež.		d= R. F	Senas. H=
Dugnas	Betono	Paskirst.	d= ket. gelež.		d= R. F	Maskvos H=
Lipynės	Ket. gelež. 5	Prijung.	d= ket. gelež.		d= R. F	Vandens kolonėlė
Šulinys pastatytas	19 61	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vand. kiekis		Objektas: Aprašas m. 13 d.				
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas			
			Sk. vyr. inžinierius			
			Vykde			
			Braižė			
			Tikrino			
	115	Data	8-62.			