73 ITI Nr. 9 a

F. kanalizacija Šulinys
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (3) ~~203~~ KORTELĖ

Vilnius R. Armijos prosp.
(Miestas) (Gatvė)

~~4793~~ 150-C-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	ketaus	640			122,00
Žemė	betono		0		122,00
Senos	betono				
Dugnas	betono	1000	2,25		119,75
Vamzdžiai Nr. 1	keram.	150	Viršus / Apačia	2,32	119,68
Nr. 2	keram.	150	Viršus / Apačia	2,34	119,66
Nr. 3	ketaus	100	Viršus / Apačia	2,27	119,73
Nr. 4			Viršus / Apačia		
Nr. 5			Viršus / Apačia		
Nr. 6			Viršus / Apačia		
Nr. 7			Viršus / Apačia		

Lipynės ket 5
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos Tik nuo 89.12.12 KE.

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0902

Sudarė (parašas) Mašleinis (pavardė)

Patikrino (parašas) Kapkauskas (pavardė)

1975 m. XII mėn. 12 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Brėžin. 20 5, 15000—75