

F. KANALIZACIJA		Nr. (2) <u>11020</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>4786 130-2-5</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>EIGULIU</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		KET	640		108.69	Ar yra vandens?	
Žemė		-		0.00	108.69	Ar yra dujų?	
Sienos		BET				Pastabos <u>Atlikti</u>	
Dugnas		BET	150	2.85	105.84	 <u>202.08.195</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	alic	150	Viršus Apačia	2.00	106.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 1 ^a	alic	150	Viršus Apačia	3.05	105.64	
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3.05	105.64	Objekto Nr. <u>01-2-4786</u>
	Nr. 3	alic	150	Viršus Apačia	3.05	105.64	Sudarė <u>Stasys Misulys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			Patikrino <u>Stasys Misulys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia			
	1977 m. mėn. 24 d.						(Inginio tyrinėjimo data)