



F. analizacija šulinys
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius žemaitės
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (6) ~~163~~⁶⁸ **KORTELE**
4873 150-A-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		betonas	640		145,79	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0	145,79	Ar yra vandens?	
Sienos		betono				Ar yra dujų?	
Dugnas		betono	1000	3,60	142,19	Pastabos <i>pašalinti</i> ... 1999. 10. mėn.	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus Apačia	370 142,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia	380 141,99		
	Nr. 3	betonas	150	Viršus Apačia	330 142,49	Objekto Nr. 01.2-2545....	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[initials]</i> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[initials]</i> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						1978. m. ... 09. ... mėn. 14 d.	
						(Inginio tyrinėjimo data)	