ITI Nr. 91[c]

Fekalinės kanalizacijos šulinio — Nr.(__) 113 KORTELĖ

(Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — Basanavičiaus — 151-A-3

(Miestas) — (Gatvė) — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			119,63
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1500		1.30	118.33
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.41	118.22
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.42	118.21
	Nr. 3	PVC	150	Viršus		
				Apačia	1.30	118.33
	Nr. 4	PVC	100	Viršus		
				Apačia	1.38	118,25
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....3..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .–.....

Ar yra dujų? .....–.....

Pastabos .....–.....

.....

.....

AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "T O P O G R A F I J A"

Objekto Nr. .....

Sudarė (parašas) P.Tiurkus (pavardė)

Patikrino (parašas) H.Jasiukevičius (pavardė)

2002 m. ....04.. mėn. 10 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)