

Fkanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

J. Vito

(Gatvė)

Nr. (4) 140

KORTELE


4946 151-B-6

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ketus	700		120,49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	smėlis		0	120,49	Ar yra vandens?
Sienos	betono				Ar yra dujų?
Dugnas	betono	1000	0,72	119,77	Paatabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	100	Viršus Apačia 0,91	119,58
	Nr. 2	ketus	100	Viršus Apačia 0,83	119,66
	Nr. 3	plienas	50	Viršus Apačia 0,79	119,70
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-3209....
					Sudarė <i>Andrius Motiekanis</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1981 m. 09. 09. mėn. 2. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)