Fekalinė kanalizacija	šulinys	Kortelė Nr.114
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Pumpurų	151-D-11
(Miestas)	(gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	650	—		166.15
Žemė			—			166.15
Sienos		BET	—	—		
Dugnas		BET	1000		2.03	164.12
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.14	164.00
	Nr.2	PE	160	Viršus		
				Apačia	2.31	163.84
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.14	164.00
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes met.6

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —— nėra

Ar yra dujų? —— nėra

Pastabos:

Objektas:

Sudarė	(parašas)	M.Dilba (pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

2012 m. 07 mėn. 02

(Įrengimo tyrinėjimo data)