

-63-

ITI Nr. 91

F. KANALIZACIJOS			Nr. () 227		KORTELE
(Komunikacija)			(Inginio pavadinimas)		
VILNUS			PAUDIO		152-A-3
(Miestas)			(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2. KOPĖČIŲS (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	—	—	—	102,12		
Žemė	ASE	—	0,34	101,78	Ar yra vandens?	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų?	
Dugnas	BET	3,000	—	—	Pastebos VISU VAMZDŽIŲ DUGNE APAČIA 7, 8, 9, 10, 13 KRVPT. NE- VEIKIA	
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	250	Viršus 1,25	100,87	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ASBC	300	Apčia 1,93	100,19	
	Nr. 3	PL	300	Viršus 1,90	100,42	Objekto Nr. 01-3-5649....
	Nr. 4	ASBC	300	Apčia 1,77	100,35	
	Nr. 5	PL	100	Viršus 0,97	101,15	Sudarė
	Nr. 6	PL	100	Apčia 0,98	101,14	
	Nr. 7	ASBC	150	Viršus 1,91	100,21	Patikrino
	Nr. 8	KER	150	Apčia 1,75	100,37	
	Nr. 9	ASBC	200	Viršus 2,35	99,77	1991 m. ... 05 mėn 22 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 10	ASBC	200	Apčia 2,35	99,35	
	Nr. 11	PL	65	Viršus 0,92	101,20	
	Nr. 12	ASBC	100	Apčia 1,83	100,29	
	Nr. 13	ASBC	200	Viršus 2,58	99,54	
	Nr. 14	PL	200	Apčia 2,67	99,45	