

-77-

ITI Nr. 91^d

<u>F. KANALIZACIJOS</u>		Šulinio		Nr. () <u>14</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		152-A-7			
<u>VILNIUS</u>		<u>PAUDIS</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)							

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		102.94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					102.94	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	200	Viršus Apačia	2.16 100.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5648</u> Sudarė <u>...</u> A. DISKA (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19... m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KER	200	Viršus Apačia	2.19 100.75	
	Nr. 3	ASBC	200	Viršus Apačia	1.50 101.44	
	Nr. 4	ASBC	300	Viršus Apačia	2.05 100.89	
	Nr. 5	KET	100	Viršus Apačia	0.50 102.44	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		