

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelės Nr. () 26

Vilnius

Gariūnų g.


167 - B - 9

(Planšetinio nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6058721.18

Y= 574762.90



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	137.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	137.32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	2.90	134.42	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	300	Viršus	134.23
				Apačia	
	Nr.2	PVC	300	Viršus	134.21
				Apačia	
	Nr.3	PVC	300	Viršus	134.22
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13391
					Sudarė (parašas) P.Tverkus (pavardė)
					Patvirtino (parašas) V.Augūnas (pavardė)
					2012 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)