

F. Kanakienija
(Komunikacija)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (3) 183 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Litauis
(Gatvė)




168-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duob. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 4 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102,84	Ar yra vandens?
Siena					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	110	180	101,04	
Vamzdis	Nr. 1	plastm	150	Viršus Apačia 1,96	100,88
	Nr. 2	plastm	150	Viršus Apačia 1,96	100,88
	Nr. 3	plastm	100	Viršus Apačia 1,95	100,89
	Nr. 4	plastm	100	Viršus Apačia 1,72	101,12
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>lit. d. - 280k.</i>
					Sudarė <i>P. Kanakienija</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>J. Jasinskis</i> (parašas) (pavardė)
					19.97 m. mėn. 10 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)