

<u>Fekalinė</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>85</u>) <u>2422</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Šarmos</u>		<u>168-A-7</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>9 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		100.09	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	100.09	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	3.90	96.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus Apačia	3.35	96.74
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	4.02	96.07
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 95.5666.....

Sudarė AKT Petruska
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

1995. m. 06 ... mėn. 9 d.
(Inginio tyrinėjimo data)