

F. kanalizacija šulinys (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) Nr. (103) 187^a KORTELE

Vilnius (Miestas) Vilniaus MAK (Gatvė) 5785 168-D-12

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	ketaus	640		96,45	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0	96,45	Ar yra vandens?	
Sienos	betono				Ar yra dujų?	
Dūgnas	betono	1500	3,00	93,45	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	300	Viršus Apačia 3,30	93,15	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-2870-...
	Nr. 2	keram	300	Viršus Apačia 3,30	93,15	
	Nr. 3	ketaus	100	Viršus Apačia 1,88	94,57	
	Nr. 4	plieno	200	Viršus Apačia 2,40	94,05	
	Nr. 4a	plieno	200	Viršus Apačia 2,95	93,50	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	Nastumys (parašas) (pavardė)
					Patikrino	Antoni Pankštyt (parašas) (pavardė)
					1980 m. ... 01 ... mėn 18 d.	
					(Inžinierio tyrinėjimo data)	