

F. Kanalizacija
(Komunikacija)Sulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. () 15 KORTELE

VILNUS
(Miestas)Kaminkelio
(Gatvė)171-A-11
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 19498.63 \\ \hline \text{y } 28585.19 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		157.93	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabos Papildai
Dugnas	Bet.	1500	3,77	154.16	... K. Polrauskas 2005.02.02.
Vamzdžiai	Nr. 1	g.b.	800	Viršus Apačia 4.23	153.70
	Nr. 2	g.b.	800	Viršus Apačia 4.36	153.57
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 3.06	154.87
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr.
					Sudarė <i>Al. Kociuskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Jonas Paulaitis</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 26 ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)